



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
ЭНГЕЛЬСКОМУ И РОВЕНСКОМУ РАЙОНАМ**

413118 Саратовская область, г.Энгельс, ул. Саратовская, д.19 Тел./факс: /8-845-3/54-32-66

Предписание № 138/1/1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная школа с. Квасниковка» Энгельского муниципального района Саратовской области

Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Квасниковка» Энгельского муниципального района Саратовской области Филатовой Юлии Владимировне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Энгельсскому и Ровенскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области Лебедевой Валерии Витальевны № 138 от «11» марта 2019 года, ст. 6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы - государственным инспектором Энгельского и Ровенского районов Саратовской области по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Фениной-Алешниной Анастасией Викторовной в период с 09 час. 00 мин. "15" марта 2019 г. до 17 час. 00 мин. "04" апреля 2019 г. проведена внеплановая выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Квасниковка» Энгельского муниципального района Саратовской области по адресу: Саратовская область, Энгельский район, с. Квасниковка, пер. Большевикский, д.146;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «ООШ с. Квасниковка» Филатова Ю.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается

1.	2.	пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	пожарной безопасности	я только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Две лестничные клетки на первом и втором этажах здания школы не отделены от примыкающих коридоров дверями оборудованными приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах	п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.7 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	23.12.2019 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела
надзорной деятельности
и профилактической работы
управления надзорной деятельности
и профилактической работы
- государственный инспектор
Энгельсского и Ровенского районов
Саратовской области
по пожарному надзору Феина-Алёшина А.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

М.П.


(подпись)

«04» апреля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «ООШ с.Квасниковка»
Филатова Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)
«04» апреля 2019 г.


(подпись)